

Laboratorio iscritto al Registro Regionale dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell' autocontrollo al n. 21
 Accredimento ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con n° 0845, per le prove accreditate
 Sede formativa accreditata con decreto 15105 del 16 dicembre 2015 per Formazione Continua, Superiore ed Obbligo
 Formativo. Azienda con sistema di gestione certificato ISO 9001:2015 SETTORE 37 Progettazione ed erogazione di eventi
 formativi anche in modalità FAD (Formazione a Distanza)

Cosenza 28/01/2019

Rapporto di Prova N. 98 /2019

Cliente:	COMUNE DI PIETRAFITTA		
Indirizzo:	VIA ZUMBINI, 154		
Città:	87050 PIETRAFITTA (CS)		
Codice interno:	FR1 180119	Data campionamento:	18/01/19
Data ricevimento campione:	18/01/19		
Prelievo effettuato da:	Prelievo effettuato da personale Biochem		N° Accettazione:
Metodica di campionamento:	IST 10 01 rev 9		
Metodica di campionamento:	IST 10 01 rev 9		
Categoria Merceologica:	ACQUE		
Prodotto:	Acqua potabile		
Descrizione campione:	PUNTO PRELIEVO: Fontana pubblica località cimitero		
Imballaggio:	Contenitore in plastica sterile con tiosolfato di sodio	Sigillo:	

Data inizio prove: 18/01/19

Data fine prove: 19/01/19

RISULTATI DELLE PROVE

Parametri analizzati	U.M.	Valore	Metodo analitico
Conta di batteri coliformi	UFC/100 ml	0	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016
Conta di escherichia coli	UFC/100 ml	0	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016


Il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura
 Il campionamento non è oggetto di accreditamento

Il presente rapporto di prova, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.


I documenti relativi alle analisi saranno custoditi nell'archivio del Laboratorio per quattro anni.

L'ANALISTA DI MICROBIOLOGIA

Dott.ssa Maria Rita Micieli


Il Responsabile Generale

Angelo Dr. Frezza


FINE RAPPORTO DI PROVA
BIOCHEM CONTROL SRL
Laboratorio Analisi Agroalimentare – Medicina del Lavoro – Formazione Professionale

Via Lazio palazzo "Ale" torre "B", 27 – 87100 Cosenza (CS)

Tel. e Fax 0984/394028

www.biochemcontrol.it e-mail: biochemcontrol@biochemcontrol.it